

Feu à la chocolaterie Equitable



Feu à la chocolaterie Equitable

Un départ de feu a été signalé au SDIS 32, ce lundi vers 14h45 à la chocolaterie Equitable à Fleurence.

Un chef de groupe, deux engins pompes, une échelle, une ambulance, un officier sécurité, le soutien sanitaire soit 21 Sapeurs pompiers ont été déployés.

Les reconnaissances ont été effectuées avec des personnels à pieds équipés d'une caméra thermique. 63 personnes ont été évacuées et placées en sécurité.

Le feu d'origine électrique a été localisé dans l'isolant du faux plafond d'une salle de repos. Pièce de 100m2 située dans un bâtiment industriel de 5000m2.

Une lance en action par intermittence, dégarnissage, déblais et ventilation du local ont été opérés. L'intervention s'est achevée vers 17 heures.

Le sinistre va engendrer la fermeture de 10 bureaux de la partie administrative mais n'aura aucune influence sur l'outil de production

Au cours de l'intervention un sapeur pompier a été blessé à l'épaule, lors de l'opération de dégarnissage des isolants. Celui-ci a été transporté sur le centre hospitalier d'Auch. Blessure sans gravité. .